

nr sprawy 3/NIZ/2018/RPO/3

**Do wszystkich Wykonawców  
ubiegających się o zamówienie**

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego  
Nazwa Zadania : Rozbudowa obiektów Centrum Utylizacji Odpadów w formule "zaprojektuj i wybuduj" wraz z zakupem linii technologicznej w ramach projektu pn. „**Rozbudowa Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Lubaniu o infrastrukturę podstawową do przyjmowania i sortowania odpadów komunalnych oraz o niezbędną infrastrukturę towarzyszącą na potrzeby obsługi wybudowanych instalacji zagospodarowania odpadów - etap I**” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014 – 2020 Oś Priorytetowa – „Środowisko i zasoby”, Działanie 4.1- „Gospodarka Odpadami”

Zgodnie z dyspozycją art.38 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych **Zakład Gospodarki i Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Lubaniu** udziela odpowiedzi na zapytania jakie wpłynęły do Zamawiającego.

PYTANIA:

Zwracamy się z prośbą o odpowiedź na poniższe pytania dotyczące wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

1. Czy koszty części zużywających się oraz koszty przeglądów i usług serwisowych w okresie gwarancji są po stronie Wykonawcy i należy wliczyć do ceny ofertowej?
2. Prosimy o doprecyzowanie i ujednoczenie opisu przedmiotu zamówienia, ponieważ przedmiot zamówienia opisany w pkt. III IDW nie obejmuje m.in. budowy hali garażowej, budynku biurowo – socjalnego, warsztatu, myjni, itp. opisanych w pkt. 2.1 PFU, 2.1.1.3 PFU,
3. Czy wymagane jest opracowanie powtórnej oceny oddziaływania na środowisko, zgodnie z zapisami pkt. 2.6 PFU w sytuacji, gdy Burmistrz Miasta Lubań w decyzji nr OŚiGP.6220.8.2016 z dnia 14.11.2016 r. stwierdził brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowej inwestycji?
4. Z uwagi na krótki termin realizacji kontraktu prosimy o wprowadzenie maksymalnego czasu na zatwierdzanie przez Zamawiającego i Inżyniera Kontraktu rozwiązań i dokumentów, opisanych w pkt. 2.6 PFU, do 5 dni roboczych.
5. Prosimy o potwierdzenie czy, zgodnie z zapisami pkt. 2.6.5.4 PFU, do oferty należy dołączyć szczegóły rozwiązań regulacji separatora optycznego?
6. Prosimy o zamieszczenie na stronie internetowej wszystkich załączników wymienionych w pkt. 3.6 PFU.
7. Czy magazyn odpadów niebezpiecznych, wymieniony w decyzji środowiskowej, jest obiektem istniejącym, czy należy go wykonać w ramach niniejszej inwestycji?
8. Czy system napowietrzania w kompostowni przyzmowej ma być pozytywny (tłoczenie powietrza w przyzmy rurociągami zainstalowanymi w płycie placu), czy negatywny (zasysanie powietrza z przyzmy rurociągami zainstalowanymi w płycie placu)?

9. Czy zgodnie z zapisami pkt. 5.13 Koncepcji Zamawiający dopuszcza zmianę lokalizacji urządzeń technologicznych sortowni wraz ze zmianą układu przenośników, w celu optymalizacji systemu?
10. Prosimy o określenie długości ogrodzenia uzupełniającego opisanego w pkt. 5.10 Koncepcji.
11. Waga zgodnie z opisem w PFU jest obiektem istniejącym natomiast na rysunku zaznaczono ją jako obiekt projektowany. Prosimy o ujednoczenie zapisów tym zakresie w dokumentacji przetargowej.
12. Zgodnie z pkt. 6.1.2 Koncepcji bramy w halach mają otwierać się automatycznie. Prosimy o doprecyzowanie tego zapisu. Czy bramy mają otwierać się automatycznie, gdy podjedzie do niej jakiegokolwiek pojazd, czy mają być sterowane z pilota przez obsługę?
13. Czy przedmiot zamówienia obejmuje wyposażenie biur i zaplecza socjalnego w meble, sprzęt AGD, itp.?
14. Czy przedmiot zamówienia obejmuje dostawę jakiegokolwiek pojazdów do obsługi sortowni i kompostowni?
15. Prosimy o potwierdzenie czy koszty energii elektrycznej, paliwa, personelu w trakcie rozruchu technologicznego są po stronie Wykonawcy?

ODPOWIEDZI:

ad. 1 Zamawiający uważa, iż powyższą kwestię określono w pkt. III.7.3 ppkt. 8) i 9) SIWZ (str.6).

ad.2 Zamawiający uważa, iż powyższą kwestię wyjaśniono na str. 7 Koncepcji stanowiącej załącznik do SIWZ. Jednocześnie zwracamy uwagę, iż przedmiotem zamówienia jest „I etap” zadania pn. „Rozbudowa Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Lubaniu o infrastrukturę podstawową do przyjmowania i sortowania odpadów komunalnych oraz o niezbędną infrastrukturę towarzyszącą na potrzeby obsługi wybudowanych instalacji zagospodarowania odpadów” i stąd wynika nie ujęcie pozostałych obiektów w I etapie inwestycji.

ad.3 Zamawiający informuje, iż Decyzja Burmistrza Miasta Lubania z dnia 14.11.2016 r. jest decyzją ostateczną i podlega wykonaniu i nie wymaga dodatkowych działań ze strony Wykonawcy oraz określa środowiskowe uwarunkowania dla pełnego przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Lubaniu o infrastrukturę podstawową do przyjmowania i sortowania odpadów komunalnych oraz o niezbędną infrastrukturę towarzyszącą na potrzeby obsługi wybudowanych instalacji zagospodarowania odpadów”.

ad.4 Zamawiający zwraca uwagę, iż w pkt. 2.6 PF-U określa podnoszoną kwestię jako: „w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego”, zaś tryb opracowania dokumentacji projektowej określono w pkt. IV.2 SIWZ. Zamawiający nie widzi przeciwwskazań wprowadzenia takiego zapisu.

ad.5 Zamawiający informuje, iż w powyższej kwestii kierować się należy zapisem Ustawy Prawo zamówień publicznych, na bazie których opracowano SIWZ, gdzie w pkt. VII przedstawiono wykaz oświadczeń lub dokumentów składających się na ofertę.



Zamawiający zwraca uwagę na fakt, iż PF-U oraz Koncepcja zostały opracowane dla całego zakresu inwestycji, a niniejsze postępowanie odnosi się do I-etapu. Zwracamy również uwagę Wykonawcy na wyjaśnieni dot. pytania 2.

ad.6 Zamawiający informuje, iż zaktualizował załączniki w zakresie I etapu inwestycji, będącego przedmiotem niniejszego zamówienia.

ad.7 Zamawiający zwraca uwagę Wykonawcy na odpowiedzi dot. pytania 2.

W obecnym postępowaniu realizujemy I etap inwestycji, zaś dokumentacja środowiskowa oraz techniczna została opracowana na pełny zakres inwestycji. Podnoszony w zapytaniu obiekt nie jest realizowany w I etapie.

ad.8 Zamawiający odsyła Wykonawcę np. do pkt. 5.5.4 Koncepcji (str. 22-28), gdzie opisano pozytywne napowietrzanie przyzmy : „Dla każdej przyzmy ..., którymi tłoczone będzie powietrze przy użyciu zewnętrznych wentylatorów”.

ad.9 Zamawiający informuje, iż Ogólne uwagi (pkt. 5.13. Koncepcji) oczywiście wskazuje ostateczną weryfikację podanych rozwiązań koncepcyjnych wskazujące ich zakres jednakże zwraca się uwagę na ich wymaganą zgodność z ostatecznymi wymaganiami np. wydajności, powierzchni, efektywności, itp. oraz zgodności np. Decyzjami środowiskowymi.

ad.10 Zamawiający odsyła do np. rys. Z-01 stanowiącego załącznik do Koncepcji, gdzie wskazano uzupełnienia ogrodzenia (dla I- etapu) wokół i w obrębie obiektu nr 19.

ad.11 Zamawiający potwierdza, iż zapisy w dokumentacji przetargowej są właściwe i jednoznaczne , jednakże na PZT waga - obiekt nr 14 został omyłkowo zaznaczony jako obiekt projektowany.

ad. 12 Precyzując zapisy informujemy, iż automatyczne podnoszenie bram winno odbywać się po podjeździe do bramy pojazdu. Podczas realizacji należy także wykonać otwieranie/ zamykanie bram w systemie manualnym (w przypadku braku zasilania).

ad.13 W ramach I etapu realizacji zadania tj. przedmiotu zamówienia w niniejszym postępowaniu nie przewiduje się wyposażenia zaplecza socjalnego w meble i sprzęt AGD oprócz niezbędnych mebli dla montażu i ustawienia urządzeń sterujących w pomieszczeniu sterowni.

ad.14 W ramach niniejszego zamówienia nie przewiduje się zakupu i dostawy pojazdów technologicznych.

ad.15 Zamawiający deklaruje gotowość i pomoc w ramach rozruchu technologicznego w tym dostawy koniecznych mediów.

Z up. PREZESA ZARZĄDU  
Kierownik Wydziału Rozwoju,  
Inwestycji i Zamówień Publicznych

*Piotr Browarczyk*  
Piotr Browarczyk